



检测报告

报告编号 A2220489313101a

第 1 页 共 4 页

委托单位 厦门云天半导体科技有限公司

受检单位 厦门云天半导体科技有限公司

单位地址 厦门市海沧区南海二路海沧半导体产业基地园区

样品类型 废水

检测类别 委托检测

厦门市华测检测技术有限公司



No.43358EBCF1

报告说明

报告编号 A2220489313101a

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/收样样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限至少六年。
8. 对本报告有疑议，请自签发之日起，10 个工作日内与本公司联系。

厦门市华测检测技术有限公司

联系地址：厦门市海沧区新乐东路 9 号 3 号楼 301 室

邮政编码：361028

检测委托受理电话：0592-5598487

报告质量投诉电话：0592-5700898

编制：

黄雪东

签发：

周文足

审核：

林晓晓

签发人姓名：

周文足

签发日期：

2022/11/29



检测报告

报告编号 A2220489313101a

第 3 页共 4 页

表 1:

样品信息:			
样品类型	废水	采样人员	王毅铭, 王盛枝
采样点名称	废水车间锡排放口	样品状态	无色、澄清、无异味、无浮油
采样日期	2022-11-22	检测日期	2022-11-22~2022-11-23
检测结果:			
检测项目	结果	《污水综合排放标准》 (DB 31/199-2018) 表 1	单位
锡	5.60×10^{-3}	5.0	mg/L

表 2:

样品信息:			
样品类型	废水	采样人员	王毅铭, 王盛枝
采样点名称	废水车间镍排放口	样品状态	无色、澄清、无异味、无浮油
采样日期	2022-11-22	检测日期	2022-11-22~2022-11-23
检测结果:			
检测项目	结果	《电子工业水污染物排放标准》 (GB 39731-2020) 表 1	单位
镍	0.0798	0.5	mg/L

表 3:

样品信息:			
样品类型	废水	采样人员	王毅铭, 王盛枝
采样点名称	废水车间银排放口	样品状态	无色、澄清、无异味、无浮油
采样日期	2022-11-22	检测日期	2022-11-22~2022-11-23
检测结果:			
检测项目	结果	《电子工业水污染物排放标准》 (GB 39731-2020) 表 1	单位
银	ND	0.3	mg/L
注: ND 即未检出, 表示检测结果低于方法检出限。			

检测报告

报告编号 A2220489313101a

第 4 页共 4 页

表 4:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	镍	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子 体质谱法 HJ 700-2014	$6\times10^{-5}\text{mg/L}$	电感耦合等离子体 质谱仪（ICP-MS） NexION 350X
	锡		$8\times10^{-5}\text{mg/L}$	
	银	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子 体发射光谱法 HJ 776-2015	0.03mg/L	电感耦合等离子体 光谱仪（ICP） OPTIMA 8300

报告结束

有限公司